

Таблица 1. Информация о заявках на технологическое присоединение к распределительным сетям ОАО «Волжский Оргсинтез» по центрам питания 35 кВ и выше за март 2012 года.

№ п/п	Наименование подстанции	Заявок на технологическое присоединение и объём мощности, необходимый для их удовлетворения		Аннулированных заявок	Выполненных присоединений и присоединённой мощности	
		Количество, шт	Объём мощности, кВт		Количество, шт	Объём мощности, кВт
1	2	3	4	5	6	7
1	«Метионин-1»	0	0	0	0	0
2	«Метионин-2»	0	0	0	0	0

Таблица 2. Об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии за март 2012 года.

№ п/п	Наименование электроустановки	Длительность отключения, часов	Количество недопоставленной электроэнергии, кВтч
1	2	3	4
1	Аварийных отключений не было	0	0

Таблица 3. Информация о пропускной способности трансформаторных подстанций 35 кВ и выше за 1 квартал 2012 года.

№ п/п	Наименование подстанции	Уровень напряжения, кВ	Пропускная способность, кВА		Загрузка трансформаторов, кВА	Текущий резерв мощности, кВА	Планируемый резерв мощность на конец года, кВА
			Т-1	Т-2			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Метионин-1	110/6	32000	16000	5078	42922	42922
2	Метионин-2	110/6	25000	25000	12250	37750	37750